



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности г. Черкесска и Усть-Джегутинского района
369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33 E-mail: (<http://www.svkchr.ru/gpn>), т. 5-75-89
единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике (87822) 6-01-00

Акт № _____
обследования

«04» 02 2019 года

г. Черкесск
(город, село, поселок)

13 ч. 40 мин.

Инспектор ОНД и ПР по г. Черкесску и Усть-Джегутинскому району лейтенант
внутренней службы Карасов Хаджи-Мурат Муссаевич

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
(обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «04» 02 2019г. по 13 ч. 40 мин.

«04» 02 2019 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях: АНПОО «КЧФЮК»

(наименование объекта юридического лица или

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

юридический адрес: г. Черкесск, ул. Крайняя, 86

краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещения АНПОО «КЧФЮК» представляет собой двухэтажное здание, стены
кирпичные, перекрытие железобетонное, кровля профнастил по деревянной
обрешетке, отопление и водоснабжение централизованное

расположенного (-ых) по адресу (ам): г. Черкесск, ул. Крайняя, 86

при обследовании совместно с

Директором Минасовой Л.А.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

АНПОО «КЧФЮК» представляет собой двухэтажное здание по адресу: г.
Черкесск, ул. Крайняя, 86

функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования
стены кирпичные, перекрытие железобетонное. Кровля мягкая двускатная
профнастил по деревянной обрешетке. Водоснабжение, электроснабжение
центральные. Отопление центральное. II-я степень огнестойкости.

Автоматическая пожарная сигнализация есть.

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных
отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика
систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	В ходе обследования нарушений не выявлено	

С Актом обследования ознакомлен:

Ми́насова Л.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«04» 02 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Ми́насова Л.А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

В ходе проверки нарушений не выявлено


«04» 02 2019 г.

Обследование проводил:

Инспектор ОНД и ПР по г. Черкесску и Усть-Джегутинскому району лейтенант вн. службы Х-М. М. Карасов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» 02 2019 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору